

Јавно комунално предузеће "Чистоћа" Жабалъ
Светог Николе 7, 21230 Жабалъ
Дана: 26.03.2020.године
Број: **150-15/20**
Тр.: 340-11007085-94
ПИБ: 107051272
Матични број: 20732580
телефон: 021 / 2100-430
021 / 2100-431
mail: jkcistocazabalj@gmail.com



**ПРЕДМЕТ: ОДГОВОР НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ
ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЈН БР. 09/20
ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА
КРПЉЕЊЕ РУПА**

ПИТАЊЕ

Uvidom u uslove u tenderskoj dokumentaciji po pitanju potrebnih akreditovanih opita ,primeceno je da su odredjeni opiti a to su:

- Мерење дефлексија флексибилних коловоза СРПС У.Е8.016:1981
-
- Одређивање калифорнијског индекса носивости на терену СРПС У.Б1.043:1997 или А СТМ Д 4429-09а:1993
- неvezане и хидрауличким везивом везане мешавине-део 41:пртиисна чврстоћа (SRPS EN 13286-41:2012)
- неvezане и хидрауличким везивом везане мешавине-део 42: метода испитивања за одређивање чврстоће при индиректном затезању мешавина везаних хидрауличком везивом(SRPS EN 13286-42:2012)
- испитивање отпорности цементно стабилизованог тла према мразу(SRPS U.B1.050:1970)

Ovi opiti se mogu naci na listi akreditovanih opita samo jedne laboratorije u Srbiji sto je diskriminacija ostalih laboratorija kao i nase laboratorije (institut IMS Beograd)sa kojom imamo vazeci ugovor.

Za pomenute opit:

Одређивање калифорнијског индекса носивости на терену СРПС У.Б1.043:1997 или АСТМ Д 4429-09а:1993

Postoji opit koji se radi u laboratoriskim uslovima a utvrduju isti parametar kvaliteta ugradjenog materijala : Laboratorisko odredjivenje Kalifirniskog indeksa nosivosti SRPS U.B1.042:1997 to jest SRPS EN 13286-47/2012

Molimo vas da za pomenute opite koji stavljaju o diskriminisan polozej ostale laboratorije budu izuzeti i odrede zamenski opiti u toku gradnje(uz odobrenje nadzornog organa na gradilistu) koje propisuju TU za gradnju puteva JP"Putevi Srbije" iz 2018 godine.

ОДГОВОР

Наручилац остаје при свему наведеном у конкурсној документацији.

Комисија за ЈН 09/20